

AVESNES LE COMTE

Arras, le 2 septembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AVESNES LE COMTE
MAIRIE
1 rue Neuve
62810 AVESNES LE COMTE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 10 août 2026 à 09h48	
Prélèvement	00301475		par : CUC	
Unité de gestion	0066	AVESNES LE COMTE	Type visite : AA	
Installation	UDI 000483	AVESNES LE COMTE		
Point de surveillance	P 0000001694	R.M	Commune : AVESNES-LE-COMTE	
Localisation exacte	R.M robinet cuisine mairie			

<u>Mesures de terrain</u>		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)		0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)		0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau		19,3 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH		7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C		667 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre		0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total		0,36 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00301160 Référence laboratoire : LSE2608-32552

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00	
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.					
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.					
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU				2,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0 mg(CO3),					
Hydrogénocarbonates	361,0 mg/L					
Titre alcalimétrique	0,00 °f					
Titre alcalimétrique complet	29,60 °f					
Titre hydrotimétrique	34,32 °f					
MINERALISATION						
Chlorures	27,30 mg/L				250,00	
Sulfates	20,30 mg/L				250,00	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,61 mg(C)/L				2,00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,98 mg/L		1,00			
Nitrates (en NO3)	48,90 mg/L		50,00			
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0			

PLV : 00301475 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00301475)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN