Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS - DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

AVESNES LE COMTE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AVESNES LE COMTE
MAIRIE
1 rue Neuve
62810 AVESNES LE COMTE

Arras, le 4 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00302597**	
Unité de gestion		0066	AVESNES LE COMTE
Installation	UDI	000483	AVESNES LE COMTE
Point de surveillance	P	0000001694	R.M
Localisation exacte	mairie évier sanitaire		

Prélevé le : vendredi 02 octobre 2026 à 09h38
par : LB3
Type visite : AA
Commune : AVESNES-LE-COMTE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	11,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	670 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,32 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : ADIV Code SISE de l'analyse : 00302283 Référence laboratoire : LSE2610-31858

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,12 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	365,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	29,90 °f				
Titre hydrotimétrique	32,20 °f				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Chlorothalonil R471811	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	**0,284** µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	0,090 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	**0,104** µg/L		**0,10**		
MINERALISATION					
Chlorures	26,70 mg/L				250,00
Sulfates	18,50 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,61 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,94 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	46,90 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
e-mail : ars-hdf-sse62@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Fluopyram	**1,644**	µg/L		**0.10**		
PESTICIDES DIVERS						
Total des pesticides analysés	**2,122**	µg/L		**0.50**		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302597)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres chloridazone desphényl, chlorothalonil R417888 et fluopyram ainsi que pour le total des pesticides analysés. Toutefois, les concentrations des pesticides concernés restent inférieures aux valeurs sanitaires. Cette eau est propre à la consommation humaine Un contrôle renforcé est mis en place. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation
Le responsable du Département Santé Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN